

・ 190 【工場事故の報告】

長野工場事故についての報告

4月24日の長野工場でのガス爆発事故についてご報告いたします。新潟工場第1燃料貯蔵タンクの爆発につきましては、会社に多大な損害を与えたうえ、マスコミに広く報道されるなど、社会的にも当社の信用を著しく傷つけましたことは、工場責任者である私の日頃の管理の不行き届きの結果と申せます。誠に申し訳なく心よりお詫び申し上げます。

爆発に至るまでの経過、損害状況については、別紙でご詳細いたしますが、まずは簡単にご説明いたします。

事故2日前に、貯蔵タンク内の塗装をすべく、燃料を抜き取りましたが、その作業が不十分だったことにより燃料が気化し、鉄材の荷崩れに伴う火花の発生により、爆発した模様です。

これはすべて私の管理の甘さによるものと、責任を痛感いたし、このたびの事故を深く反省するとともに、今後このようなことを二度と再び繰り返さないことをお誓い申し上げます。

同封書類 新潟工場爆発事故の調査報告書 1通

以上